

様式第 4 の二（第 4 条、第 5 条関係）

屋 内 タ ン ク 貯 蔵 所 構 造 設 備 明 細 書

事 業 の 概 要							
タ 室 ン の ク 構 専 構 用 造	壁	延焼のおそれ のある外壁			床		
		その他の壁			出 入 口	(しきい高さ cm)	
	屋		根			そ の 他	
建築物の一部に タンク専用室を 設ける場合の建 築 物 の 構 造		階 数		設 置 階		建 築 面 積	m ²
		建 築 物 の 構 造 概 要					
タ ン ク の 構 造 ・ 設 備	形 状				常 圧・加 圧 (k P a)		
	寸 法				容 量		
	材 質、板 厚						
	通 気 管	種 別		数	内径又は作動圧		
					mm k P a		
	安 全 装 置	種 別		数	作 動 圧		
					k P a		
液 量 表 示 装 置				引 火 防 止 装 置	有 ・ 無		
注 入 口 の 位 置				注入口付近 の接地電極	有 ・ 無		
ポンプ設備の概要							
採 光、照 明 設 備				換気、排 出の設備			
配 管							
消 火 設 備				警 報 設 備			
工 事 請 負 者 住 所 氏 名		電話					

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格 A4 とすること。

2 建築物の一部にタンク専用室を設ける場合の建築物の構造の欄は、該当する場合のみ記入すること。